Minister
Finansów i Gospodarki

Znak pisma: DAB-I.054.6.2026.MWo.1
Warszawa, 05 sierpnia 2026 r.

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez Panią Senator Annę Górską 8 lipca 2026 r.

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z oświadczeniem Pani Senator Anny Górskiej złożonego podczas 62. posiedzenia Senatu RP w dniu 8 lipca 2026 r., przedstawiam następujące informacje stanowiące odpowiedź na pytania nr 3 i 4 oświadczenia, będące we właściwości ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W obecnie procedowanym projekcie rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, dalej „projekt rozporządzenia Wt", znalazły się regulacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków w zakresie instalowania magazynów energii elektrycznej.

Projektowane regulacje mają na celu wypełnienie luki regulacyjnej, bowiem obecnie w polskim porządku prawnym brak jest kompleksowych, szczegółowych regulacji określających warunki techniczne instalowania oraz eksploatacji magazynów energii elektrycznej związanych z budynkami. Istniejące przepisy nie uwzględniają specyfiki systemów magazynowania energii elektrycznej, w tym zagrożeń związanych m.in. z ryzykiem pożarowym, przegrzewaniem, emisją gazów czy niewłaściwą lokalizacją urządzeń, które w kontekście rosnącej liczby instalacji tego typu nabierają kluczowego znaczenia. Mając na uwadze powyższe informuję, że nadrzędnym celem wprowadzenia przedmiotowych regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, przy jednoczesnym stworzeniu warunków dla bezpiecznego rozwoju i upowszechnienia technologii magazynowania energii elektrycznej.

W projekcie rozporządzenia Wt wprowadzono warunki wyłącznie dla magazynów energii elektrycznej o pojemności nominalnej przekraczającej 2 kWh, w których energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach z ogniwami wtórnymi. Poszczególne wymagania są uzależnione od rodzaju akumulatorów, lokalizacji magazynu energii elektrycznej (wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, rodzaju pomieszczenia) czy pojemności magazynu energii elektrycznej.

Jednocześnie podkreślić należy, że regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia Wt są wynikiem m.in. uwag, które wpłynęły do projektu w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania, jak również licznych spotkań w ramach Zespołu doradczego ds. przepisów techniczno-budowlanych

+48 222 500 123
kancelaria@mrit.gov.pl
gov.pl/rozwoj-technologia

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

dla budynków, w których brali udział m.in. przedstawiciele branży magazynowania energii elektrycznej, Instytutu Techniki Budowlanej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, czy też Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

W związku z opiniami powziętymi na posiedzeniach ww. Zespołu pewne rodzaje magazynów energii elektrycznej, które w ocenie ekspertów zostały uznane za bezpieczniejsze, zostały zwolnione z konieczności stosowania określonych wymagań. Należą do nich magazyny energii elektrycznej, w których energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach z elektrolitem wodnym lub w akumulatorach przepływowych.

Zatem obecne brzmienie projektu rozporządzenia Wt skierowanego w dniu 14 lipca 2026 r. do Rządowego Centrum Legislacji celem rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą zawiera regulacje, które są wynikiem dotychczasowych prac.

Dodatkowo informuję, że projekt rozporządzenia Wt zawiera przepisy umożliwiające montaż magazynu energii elektrycznej o łącznej pojemności akumulatorów nieprzekraczającej 11 kWh w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy spełnieniu określonych warunków. Warunki te dotyczą m. in. instalowania magazynu w pomieszczeniu technicznym o konkretnych parametrach, innym pomieszczeniu (wówczas magazyn umieszcza się w ognioodpornej szafie przeznaczonej do przechowywania i ładowania akumulatorów) lub na balkonie, loggii lub tarasie tego lokalu. Jednocześnie wskazano, że magazyn nie może znajdować się np. w pomieszczeniu służącym do spania.

Projektowane warunki dla magazynów energii elektrycznej instalowanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych czy innych budynkach także uległy zmianie w stosunku do projektu skierowanego do konsultacji publicznych w połowie 2025 r. Wymagania w zakresie lokalizacji magazynów energii elektrycznej głównie zostały uzależnione od łącznej pojemności akumulatorów. I tak w przypadku magazynu energii elektrycznej o łącznej pojemności akumulatorów do 30 kWh wprowadzono następujące warunki:

- pomieszczenie z akumulatorami wyposaża się w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu oraz w co najmniej jedną autonomiczną czujkę tlenku węgla,
- akumulatory umieszcza się w pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniu gospodarczym lub garażu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2 – w przypadku budynków, o których mowa w § 224,
- pomieszczenie jest wydzielone przeciwpożarowo od pozostałych pomieszczeń ścianami wewnętrznymi i stropem, a od konstrukcji i przekrycia dachu o klasie reakcji na ogień innej niż A1 lub A2,d0 przegrodami, o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15 lub REI 15 i klasie reakcji na ogień A1, A2,d0 lub B,d0, oraz zamkniętym drzwiami bez przeszkleń i otworów wyposażonymi w urządzenia samoczynnie je zamykające, a w przypadku magazynu energii BESS o łącznej pojemności akumulatorów powyżej 20 kWh do 30 kWh – drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, z wyjątkiem magazynu energii BESS zainstalowanego w garażu wolnostojącym o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2, do którego nie stosuje się warunku wydzielenia przeciwpożarowego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że ścianki działowe powszechnie stosowane w budownictwie tj. murowane z bloczków betonowych lub pustaków ceramicznych mają często większą klasę odporności ogniowej niż wyżej wymienione.

W przypadku magazynów o większych pojemnościach akumulatorów warunki te są inne – im większa łączna pojemność akumulatorów magazynu energii elektrycznej, tym wyższe wymagania, jakie powinny spełnić te urządzenia.

Zatem w opinii tutejszego resortu projektowane przepisy nie wprowadzają nadmiernych obciążeń dla inwestorów, stanowią jedynie zabezpieczenie przed skutkami ewentualnego pożaru dla zdrowia i życia ludzi.

Ze szczegółami wprowadzonych zmian można zapoznać się na stronie RCL pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12412604/katalog/13216443#13216443 .

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku

Michał Jaros

Sekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

+48 222 500 123
kancelaria@mrit.gov.pl
gov.pl/rozwoj-technologia

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Ministerstwo
Rozwoju i Technologii