# Oświadczenie złożone
# przez senatora Józefa Zająca
# na 44. posiedzeniu Senatu
# w dniu 29 października 2025 r.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego

W nawiązaniu do kierowanych do mojego biura senatorskiego pytań dotyczących przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), tj. przepisu §277 ust. 4, zgodnie z którym „w strefie pożarowej garażu zamkniętego należy stosować instalację wentylacji oddymiającej uruchamianą za pomocą systemu wykrywania dymu, w przypadku gdy ta strefa nie posiada bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu z budynku lub gdy jej powierzchnia przekracza 1500 $m^2$", uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.

Czy zapisy §277 ust. 4 stosuje się w wypadku, gdy dwie strefy pożarowe o powierzchni poniżej 1500 $m^2$ każda posiadają jeden, wspólny, zlokalizowany w obrysie budynku, oddymiany grawitacyjnie bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku?

Brak jednoznacznej interpretacji przepisu w tym zakresie powoduje, że projektanci i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz organy Państwowej Straży Pożarnej często nadinterpretują przepis §277 ust. 4 i projektują niezależny, bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku dla każdej ze stref o powierzchni poniżej 1500 $m^2$ czy wymagają ich zaprojektowania, co wydaje się nieadekwatne w stosunku do stopnia poprawy zabezpieczenia pożarowego i ekonomicznie nieuzasadnione.

Józef Zając